



Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry

Onko kiinteistölläni kantovesi?

Vesiensuojeluyhdistyksellä ja Suomen Omakotiliitolla oli yhteinen neuvontapiste Kevätmessuilla Helsingin Messukeskuksessa 4.-7.4.2019. Pisteellä kävi neuvon kysyjä 30-40 henkilöä päivässä eli neljän päivän aikana noin 150 henkilöä. Oli ilahduttavaa nähdä, että niin moni kiinteistönomistaja oli kiinnostunut kiinteistönsä jätevesien käsittelystä!

30 %:lla kävijöistä oli edessä vakituisesti asutun kiinteistön jätevesijärjestelmän uusiminen ja 70 % kiinteistönomistajista oli sellaisia, joilla oli mökillä kuivakäymälä ja pesuvesiä muodostui erisuuruisia määriä. Eniten keskustelua herätti vähäisen veden eli kantoveden määrä.

Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan:

”Käytössä olevissa vesikäymälättömissä kiinteistöissä **jätevesimäärä on vähäinen** silloin, kun:

- kiinteistö on veden käytön kannalta varustelultaan vaatimaton tai
- kun vuotuinen käyttö asukasvuorokausina on vähäistä ja
- käytettävä talousvesi kannetaan tai johdetaan siihen verrattavalla tilapäisellä vesijohdolla.

Jätevesimäärää ei yleensä voida pitää vähäisenä, jos:

- kiinteistöön kuuluviissa rakennuksissa on paineellinen lämminvesivaraaja tai muu vastaava vesijohtoon kiinteästi kytketty talousveden lämmitysjärjestelmä,
- suihku, kylpyamme tai painevettä käyttävä sähköllä toimiva laite, kuten pyykinpesukone, astianpesukone tai vastaava.

Rajatapaukset sen suhteen, milloin jätevesien määrä on vähäinen, ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.”

Lisätietoja:

Paula Luodeslampi
Jätevesineuvoja
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
puh. 044 767 1393

[Facebook](#)

